



Ajuste manual de la regulación (Histéresis)


PASO 1: Poner el selector en la posición de **PARO**. Pulsar durante 5s el botón **i**.




PASO 2: Entrar en el menú de ajustes avanzados pulsando el botón **2**.




PASO 3: Pulsar varias veces **OK** hasta llegar al menú **2-08**.



PASO 4: Mediante los botones **+** y **-** poner el menú **2-08** en **TOR** y pulsar **OK** para confirmar.



PASO 5: Ir al menú **2-11** y ajustar la histéresis (ajuste de 0,2°C a 2°C) y pulsar **OK**.



PASO 6: Mover el selector hacia derecha o izquierda, para salir del modo configuración.

